



Российская Федерация
Белгородская область

**Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта
Белгородской области**

ПРЕДПИСАНИЕ № 013

г. Белгород
(место составления)

«27» сентября 2017 г.
(дата составления)

Об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и Белгородской области технических регламентов по устройству съездов к объектам дорожного сервиса АГЗС и выездов на автодороги общего пользования регионального и межмуниципального значений Белгородской области, выявленных в результате плановой выездной проверки ООО «Газэнергосеть Белгород» (акт проверки № 022 от 27.09.2017 г.), проведенной в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании приказа начальника управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области от 10.08.2017 года № 04-023-П.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Характер нарушений	Нормативные требования	Сроки исполнения
1. АГЗС № 17, расположенная на автодороге Юго-Западный обход г. Старый Оскол км 4+600 слева			
1.1	Перед съездом к АГЗС и выездом с него отсутствуют переходно-скоростные полосы	п. 6 ст. 22 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 6.38 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и пп. 5.5.25 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	30.09.2018 г.
1.2	Въезд и выезд с АГЗС на автомобильную дорогу совмещён	пп. 5.2.1.6 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	30.09.2018 г.

№ п/п	Характер нарушений	Нормативные требования	Сроки исполнения
1.3	Отсутствует стационарное электрическое освещение на въезде к АГЗС	пп. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	30.09.2018 г.
1.4	Отсутствует горизонтальная дорожная разметка	пп. 5.5.25 ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	01.05.2018 г.
1.5	Отсутствуют дорожные знаки 7.3 «Автозаправочная станция» - 2 шт.	пп. 5.5.25 ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	01.05.2018 г.
1.6	На территории АГЗС отсутствует торговый павильон для продажи технических жидкостей и автомобильных принадлежностей, а также площадка для остановки транспортных средств	приложению № 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода»	30.09.2018 г.
1.7	Радиус кривых на закруглениях на въезде и выезде с АГЗС на автодорогу составляет 13 м. и 10 м. соответственно	пп. 5.5.12 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	30.09.2018 г.
2. АГЗС № 18, расположенная на автодороге Короча–Губкин–Горшечное км 66+050 справа			
2.1	Отсутствует стационарное электрическое освещение на въезде к АГЗС и выезде с АГЗС	пп. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	30.09.2018 г.
2.2	Отсутствует горизонтальная дорожная разметка	пп. 5.5.25 ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	01.05.2018 г.
2.3	Отсутствуют дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещён» - 1 шт., 4.1.1 «Движение прямо» - 1 шт., 7.3 «Автозаправочная станция» - 2 шт.	пп. 5.5.25 ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	30.11.2017 г.
2.4	На территории АГЗС отсутствует торговый павильон для продажи технических жидкостей и автомобильных принадлежностей, а также площадка для остановки транспортных средств	приложению № 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода»	30.09.2018 г.
2.5	Асфальтобетонное покрытие на въезде к АГЗС не соответствует нормативным требованиям по уровню содержания, имеют место	Раздел 3. пп. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию,	31.10.2017 г.


№ п/п	Характер нарушений	Нормативные требования	Сроки исполнения
	дефекты дорожного покрытия, представляющие собой ямочность асфальтобетонного покрытия	допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»	
2.6	Поверхность дорожного знака 3.1 «Въезд запрещён» имеет повреждение, затрудняющего его восприятие	пп. 4.1.2 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»	30.11.2017 г.
2.7	Радиус кривых на закруглениях на въезде к АГЗС составляет 11 м. и 13 м. на выезде с АГЗС составляет 13 м. и 15 м.	пп. 5.5.12 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	30.09.2018 г.
2.8	Продольный уклон площадки расположения объекта дорожного сервиса на выезде составляет 8 промилле и направлен в сторону к автомобильной дороге	пп. 5.5.15 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	30.09.2018 г.

Официальный ответ на предписание представить в управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области **по срокам выполнения пунктов предписания**, а окончательный ответ **в срок до 01 октября 2018 г.**

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 19.

Невыполнение настоящего предписания и непредставление (несвоевременное предоставление) сведений в установленные сроки о выполнении его пунктов является административным правонарушением.

Начальник управления


(подпись)

О.С. Дроzhжин
(и.о. фамилия)

«27» «сентября» 2017 г.
(дата получения предписания)

16 ч. 40 мин.
(время получения предписания)

Представитель юридического лица

ООО «Газэнергосеть Белгород»

по доверенности № 93 от 28.08.2017 г

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

И.С. Абашкин
(и.о. фамилия)